

KUULUTUS VIREILLE TULEVAAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUKSEEN

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua koskevaa hakemusta varten julkinen asianomaisten kuuleminen, joiden oikeutta asia koskettaa.

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy hakee suunnittelutarveratkaisua Haapaveden Puutionsaaren tuulivoima yleiskaava-alueelle suunniteltuun sähköenergianvarastoalueen rakentamiseen. Akkuvarastoalue rakennetaan Puutionsaaren tuulivoimapuiston toisen sähköaseman läheisyyteen. Akkuvarastojärjestelmä koostuu 48:sta kontista. Sähköenergian akkuvarastojärjestelmän suunniteltu teho on noin 40 MW ja kapasiteetin on arvioitu olevan noin 160 MWh. Yhden kontin kerrosala on 15 m², yhteensä 720 k-m². Rakentamisen ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi akkuvarastojärjestelmän voidaan katsoa vaativan suunnittelutarveratkaisua Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 16§ mukaisesti.

Suunnittelutarveratkaisu koskee kiinteistöä 71-403-29-61

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ja suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä 3.10.2024 saakka Haapaveden kaupungin www-sivuilla / kuulutukset ja rakennusvalvontatoimistolla (Tähtelänkuja 1), jonne mahdolliset muistutukset tulee jättää myös 3.10.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella Haapaveden kaupunki Rakennusvalvontatoimisto PL 40, 86601 Haapavesi tai sähköpostilla rakennuslautakunta@haapavesi.fi.

Yhteydenotot: Rakennustarkastaja puh. 044 7591 203 ja lupasihteeri 044 7591 201.

Haapavedellä 25.9.2024

Haapaveden kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta



Ihmeen hyvä

Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1 Faksi 08 4591 334, info@ihmeenhyva.fi, www.ihmeenhyva.fi